



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики

Прокуратура
Надтеречного района

ул. Дзержинского, 5
с. Знаменское, ЧР, 366813

Директору МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт»
Надтеречного муниципального района

Ящуркаеву Х.С.

ЧР. Надтеречный район, с. Мекен-Юрт,
ул. Октябрьская, б/н

02.06.2017 № 18 - 23 - 2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии терроризму
о пожарной безопасности и об образовании в РФ

Прокуратурой района в июне 2017 года проведена проверка исполнения муниципальными бюджетными образовательными учреждениями района требований законодательства о противодействии терроризму, о пожарной безопасности и об образовании в РФ, в результате которой в деятельности МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт» (далее – Учреждение) выявлены нарушения, требующие принятия действенных мер к их устранению и недопущению впредь.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих из основных принципов: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

В соответствии с пп. «г» и «д» п. 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одними из основных задач противодействия терроризму является: поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно п. 6 ст. 3 ФЗ № 35 антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отве-

денная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Так, ст. 3 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, физические и юридические лица, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.ст. 6, 60 и 63 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объекты защиты должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а также в полной мере должны соблюдаться первичные меры пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ).

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки в деятельности Учреждения выявлены нарушения в обеспечении антитеррористической защищенности объекта и пожарной безопасности, а именно: знаки указывающие пути эвакуации не соответствуют требованиям (п. 43 ППР РФ); в помещении столовой отсутствует инструктаж о мерах пожарной безопасности (п. 2 ППР РФ).

Среди комплексов мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки, утвержденных приказом Министра образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» определено мероприятие для реализации основных направлений государственной политики в установленной сфере деятельности в области противодействия терроризму – оснащение зданий федеральных государственных учреждений образования и организаций науки инженерными средствами охраны, камерами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова и прямой связи с органами МВД России в соответствии с требованиями МВД России, ФСБ России и НАК.

При этом, проверка показала, что здание Учреждения оснащено кнопкой экстренного вызова, однако на момент проверки она не функционировала.

Указанные нарушения закона недопустимы, так как отсутствие связи с органами МВД России в случае возникновения угрозы совершения преступлений террористического характера не способствует своевременному предупреждению и пресечению этого преступления, кроме того в случае угрозы совершения террористического акта, последствиями которого часто бывают завалы и пожары, создают реальную опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения, либо могут привести к иным негативным последствиям.

Одним из условий, способствующих такому состоянию дел, является отсутствие должного контроля со стороны руководства Учреждения за работой лиц, непосредственно отвечающих за безопасность.

В целях выправления сложившейся ситуации руководству Учреждения необходимо установить знаки указывающие пути эвакуации соответствующие требованиям ГОСТ, в помещении столовой вывесить инструктаж о мерах пожарной безопасности, а также принять меры к устранению технических неполадок в системе экстренного вызова и к обеспечению ее бесперебойной работоспособности.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Установить знаки, указывающие пути эвакуации соответствующие требованиям ГОСТ, вывесить инструктаж о мерах пожарной безопасности в помещении столовой, а также принять меры к устранению технических неполадок в системе экстренного вызова и к обеспечению ее бесперебойной работоспособности.

4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

З.Б. Башхаджиев

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п.МЕКЕН – ЮРТ»**

366811, Чеченская Республика, Надтеречный район, с.п. Мекен-Юрт, ул. Октябрьская, б/н
e-mail: meken-urt@mail.ru, ОГРН 1092035000452, ИНН 2007004382, КПП 200701001

Исх. № 207

от «15» июля 2017 г

Заместителю прокурора Надтеречного района
Юристу 1 класса З. Б. Башхаджиеву
директора МБОУ «СОШ
с.п. Мекен-Юрт» Ящуркаева Х.С.

В ответ на Ваше представление №18-23-2017 от 22.06.2017 г. об
устранении нарушений требований законодательства о противодействии
терроризму, о пожарной безопасности и об образовании в РФ
сообщаю:

1. Данное представление рассмотрено на совещании при директоре с участием представителя прокуратуры района, помощника прокурора Сакказова У.А.
2. Приняты меры по устранению выявленных нарушений, установлены знаки, указывающие пути эвакуации, соответствующие требованиям.
3. Вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности в столовой.
4. Устранены технические неполадки в системе экстренного вызова.
5. Привлечена к дисциплинарной ответственности заместитель директора по безопасности Ящуркаев И.З.

Директор школы



Х.С. Ящуркаев

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.п. МЕКЕН – ЮРТ»**

366811, Чеченская Республика, Надтеречный район, с.п. Мекен-Юрт, ул. Октябрьская, б/н
e-mail: meken-urt@mail.ru, ОГРН 1092035000452, ИНН 2007004382, КПП 200701001

ПРИКАЗ

№19

от 15.07.2017 г

О привлечении к дисциплинарной ответственности

В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ «Дисциплинарные взыскания», на основании Представления прокуратуры Надтеречного района «Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму, о пожарной безопасности и об образовании в РФ» (исх. №18-23-17 от 22.06.2017 г.)

приказываю:

1. Заместителю директора по безопасности Ящуркаеву И.З. объявить замечание за безответственное отношение к своим обязанностям.
2. Ящуркаеву И.З. принять меры по устранению выявленных нарушений, их причин и условий им способствующих.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Х.С. Ящуркаев