



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики**

**Прокуратура
Надтеречного района**

ул. Дзержинского, д. 5, с. Знаменское,
Чеченская Республика, 366813

Директору МБОУ «СОШ
с.п. Мекен-Юрт»

Яшуркаеву Х.С.

ЧР, Надтеречный район,
с. Мекен-Юрт, ул. Октябрьская, 9 А

14.12.2020 № 7-23-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и об охране жизни
и здоровья несовершеннолетних

В декабре 2020 г. прокуратурой Надтеречного района совместно с ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЧР проведена проверка деятельности организаций и учреждений, расположенных на территории района, в сфере исполнения законодательства о пожарной безопасности и соблюдении прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, в ходе которой в деятельности МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт» (далее – Учреждение) выявлены нарушения требований пожарной безопасности, требующие принятия конкретных мер по их устранению и недопущению впредь.

Так, согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 274-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» основной приоритет профилактики в сфере охраны здоровья является осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих

работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима (далее – Правила), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Между тем, проведенной проверкой в декабре 2020 г. установлено, что в нарушение обозначенных требований закона в **Учреждении** деревянные конструкции крыши здания не обработаны огнезащитным составом, с составлением соответствующих актов (**п. 21 Правил**); наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек не обеспечено (**п. 38 Правил**); используется для хозяйственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения (**п. 60 Правил**); не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (**п. 70 Правил**).

Изложенное послужило основанием для возбуждения в отношении **директора** Учреждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Невыполнение требований обеспечения пожарной безопасности создает реальную опасность возникновения пожара, что угрожает безопасности лиц, в том числе несовершеннолетних, пребывающих в образовательной организации, может повлечь причинение вреда их здоровью и причинение материального ущерба муниципальному учреждению.

Выявленные нарушения федерального законодательства стали возможными вследствие халатного отношения к своим функциональным обязанностям должностных лиц Учреждения, при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно в 10-дневный срок рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствовавших.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: обработать деревянные конструкции крыши здания Учреждения огнезащитным составом, с составлением соответствующих актов; обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50

человек; не допускать использования для хозяйственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения; строго соблюдать сроки перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителей.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок с момента его внесения, с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц и материалов, подтверждающих реальное устранение выявленных нарушений закона.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

А.А. Висалимов